

Приложение №1
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры

«Утверждаю»

Директор МБОУ ООШ №22
им.С.Н.Пальчука

Н.Ц-Ж. Жалсанова

Приказ № 287-А от «23» ноября 2022 г.

**Перечень мероприятий («дорожная карта»),
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг
для инвалидов (2022-2030гг.)**

МБОУ СОШ №22 им.С.Н.Пальчука

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятия в тыс.руб.	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта
1	2	3	4	5	6
1	Остановка общественного транспорта отсутствует в населенном пункте п. Этыркэн	Общественный транспорт в поселке отсутствует			
2	Пандус отсутствует. Поручни не установлены.	Строительство нового пандуса в соответствии с требованиями	2024г	120,00	Помощь ассистента
3	Поверхность перед крыльцом центрального входа частично разрушена	Ремонт площадки в соответствии с требованиями	2023г	50,00	Помощь ассистента
4	Порог высотой 0,04 м, допустимо 0,014 м	Привести в соответствии с требованиями	2023г	3,0	Помощь ассистента
5	Отсутствует устройство визуальной или текстовой связи.	Установить устройство визуальной или текстовой связи.	2025г	50,00	Помощь ассистента

6	Специально оборудованные для МГН места отсутствуют	Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями. Обозначить специальными знаками.	2026г	120,00	Помощь ассистента
7	Визуальные средства информации отсутствуют	Установить средства информации	2027г	10,00	Помощь ассистента
8	Акустические средства информации отсутствуют	Установить акустические средства информации	2027г	20,00	Помощь ассистента
9	Отсутствуют рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	Установить рельефные обозначения этажей , а также предупредительные полосы об окончании перил.	2025г	10,00	Помощь ассистента
10	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	Привести в соответствии	2027г	100,00	Помощь ассистента
11	Итого			483,00	